

- Rozvaděč R214-KABINET
- * Napětová soustava: 400/230V, stř. 50Hz, TNs

* Ochrana: Automatickým odpojením od zdroje

* Typ: Plast. rozvodnice zapuštěná, IP 43/20, 2x24MOD.

* Instalovaný příkon: Celkem P_i = 6 kW

* Soudobost: B = 0,8

* Soudby příkon: Celkem P_s = 5 kW

* Výpočtový proud: I_v = 8 A

* Přívod: HOREM

* Vvody: HOREM

* Rozměry: 545 x 450 x 140 (Š x V x H)

* Kompenzace: NEJ

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUDOU INSTALOVÁNY JISTIČE 6KA.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR							
Základní škola Chomutov – Akademie Heyrovského							
Akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov							
INVESTOR							
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV							
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov							
PROJEKTANT ČÁSTI	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. MILAN ŠKVÁRA				
	PROJEKTANT		ING. MILAN ŠKVÁRA				
	PROJEKTANT		PAVEL BUCHTA				
ELPRO CHOMUTOV/ s.r.o. LUDSKÁ 2217/13, CHOMUTOV 430 03 ICZ28VO1216, DICZ28VO1216 TEL: 474 531 680				SENERÁLNÍ PROJEKTANT			
				Rokycanova 1268/1 CZ 430 01 Chomutov office@czechotec.cz IČO: 602 79 508			
				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
				Ing. arch. Tereza Peřínková			
ČÁST DOKUMENTACE	ČÍSLO REVIZE		STUPEŇ				
	-						
	DATUM REVIZE		ČÍSLO PAKET				
D. Dokumentace objektů D.14. Technika prostředí staveb D.14.c. Silnoproudá elektrotechnika	-		DPS				
OBSAH	FORMÁT		ČÍSLO VÝKRESU				

	DATUM						
SCHÉMA ROZVADĚČE R214-KABINET							
						7/2023	
						MĚŘÍTKO	

						ČÍSLO ZAKÁZKY	
				2308			
				19			

ROZVADĚČ R214-KABINET


3f I_{pn}=25A

QM1
25A

II. STUPEŇ
PŘEP. OCHRANY

FA01
10A/C

L1





N
PE

CXKH-R 5C×6



FA-R214
25A/B




X1:

CXKY 3C×1,5



OSVĚTLENÍ KABINET

X1: SVORKOVNICE



ZÁS. PC STOLY

ZÁS. PC STOLY

ZÁS. PC STOLY

ZÁS. TISKÁRNA

REZ.

