

- ROZVADĚČ 2R1
- * NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TNs
 - * OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - * TYP: ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, IP 40/20, 130MDD, DVEŘE POŽÁRNÍ PROVEDENÍ EI 30 DP1
 - * INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM P_i = 15 kW
 - * SOUDOBOST: B = 0,8
 - * SOUDOBÝ PŘÍKON: CELKEM P_s = 12 kW
 - * VÝPOČTOVÝ PROUD: I_v = 18 A
 - * PŘÍVOD: SPODEM/HOREM
 - * VÝVODY: HOREM
 - * ROZMĚRY: 625 x 1055 x 150 (Š x V x H)
 - * KOMPENZACE: NEJÍ

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUDOU INSTALOVANÝ JISTIČE 6KA.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR						
Základní škola Chomutov – Hornická						
Hornická 4387, 430 03 Chomutov						
INVESTOR						
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV						
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov						
PROJEKTANT ČÁSTI	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. MILAN ŠKVÁRA			
	PROJEKTANT	ING. MILAN ŠKVÁRA				
ELPRO CHOMUTOV s.r.o. UDOKA 221/13, CHOMUTOV 430 03 430 03 Chomutov TEL: 474 331 660		PROJEKTANT	PAVEL BUCHTA			
ČÁST DOKUMENTACE D. Dokumentace objektů D.14. Technika prostředí staveb D.14.c Silnoproudá elektrotechnika		ČÍSLO REVIZE		-		
		DATUM REVIZE		-		
		FORMÁT		---		
		DATUM		7/2023		
OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU		DPS		
		SCHÉMA ROZVADĚČE 2R1		ČÍSLO ZAKÁZKY		
		MĚŘITVO		2308		
		---		19		

ROZVADĚČ 2R1

3f. I_{jn}=100A



QM1
100A

II. STUPĚŇ
PŘEP. OCHRANY

FA01
40A/C

FA02
25A/B

PROSTOR
REZ.



CXKH-R 5Cx25



CXKH-R 5Cx10



CXKH-R 5Cx6

FU-2R1
DPV22/3
80AgG

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ HR
NOVĚ DOPLNIT

R69-UČEBNA

R84-KABINET

X1: SVORKOVNICE