

- ROZVADĚČ 2R3
- \* NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 400/230V, stř. 50Hz, TNs
  - \* OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
  - \* TYP: ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ, IP 40/20, 130MDD, DVEŘE POŽÁRNÍ PROVEDENÍ EI 30 DP1
  - \* INSTALOVANÝ PŘÍKON: CELKEM P<sub>i</sub> = 5 kW
  - \* SOUDOBOST: B = 0,8
  - \* SOUDOBÝ PŘÍKON: CELKEM P<sub>s</sub> = 5 kW
  - \* VÝPOČTOVÝ PROUD: I<sub>v</sub> = 8 A
  - \* PŘÍVOD: SPODEM/HOREM
  - \* VÝVODY: HOREM
  - \* ROZMĚRY: 625 x 1055 x 150 (Š x V x H)
  - \* KOMPENZACE: NEJÍ

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUDOU INSTALOVANÝ JISTIČE 6kA.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR		Základní škola Chomutov – Hornická Hornická 4387, 430 03 Chomutov		
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602, 430 28 Chomutov		
PROJEKTANT ČÍS.11	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN ŠKVÁRA		GENERÁLNÍ PROJEKTANT <div><div>CZECHOTEC Engineering spol. s r. o.</div><div>Rokycanova 1768/1 CZ 430 01 Chomutov office@czechotec.cz IČO: 602 79 508 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Tereza Petříková</div></div>
	PROJEKTANT	ING. MILAN ŠKVÁRA		
ELPRO CHOMUTOV s.r.o. UDOKA 271/13, CHOMUTOV 430 03 430 03 Chomutov TEL: 474 331 660		PROJEKTANT	PAVEL BUCHTA	
ČÁST DOKUMENTACE		ČÍSLO REVIZE	-	STUPEŇ
D. Dokumentace objektů D.14. Technika prostředí staveb D.14.c Silnoproudá elektrotechnika		DATUM REVIZE	-	DPS
OBSAH		FORMÁT	---	ČÍSLO VÝKRESU
SCHÉMA ROZVADĚČE 2R3		DATUM	7/2023	
Číslo zakázky		2308	MĚŘITVO	21
			---	

ROZVADĚČ 2R3


3f. I<sub>jn</sub>=100A

QM1  
100A

II. STUPEŇ  
PŘEP. OCHRANY

FA01  
25A/B

PROSTOR REZ.



FU-2R3  
DPV22/3  
80AgG

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ HR  
NOVĚ DOPLNIT



R193-KABINET

X1: SVORKOVNICE