

| Tabulka místností – NÁVRH | | | |
|---------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Číslo | Název | Plocha [m²] | Výška [m] |
| 38 | KABINET | 19,39 | 3,21 |
| 39 | UČEBNA FYZIKY | 84,61 | 3,00 |
| 37 | KABINET | | |

LEGENDA

1

ZAŘ. Č. 1 VENKOVNÍ JEDNOTKA CHLAZENÍ
CHLADÍČÍ VÝKON 28 kW
ROZMĚR (ŠxVxH) 1090*1625*380 mm
HMOTNOST max. 150 kg
PŘÍKON 10 kW
NAPÁJENÍ 400 V
PROUD max. 35 A


1.1

VNITŘNÍ 4-CESTNÁ JEDNOTKA PRO VRF
CHLADÍČÍ VÝKON nom. 5,6 kW
ROZMĚR (ŠxVxH) 570*256*570 mm
HMOTNOST 18 kg
PŘÍKON 30 W
NAPÁJENÍ 230 V

— TRASA POTRUBÍ (KAPALINAxPLYN)
PŘEDIZOLOVANÉ CHLADIVOVÉ MĚDĚNNÉ POTRUBÍ
└ ODBOČKY VRF SYSTÉMU POMOCÍ Y ROZBOČOVAČŮ
(REFNET DLE VÝROBCE ZAŘÍZENÍ)

PŘEHLED POUŽITÉ ROZMĚROVÉ ŘADY Cu POTRUBÍ
6 – 1/4" (6,35x0,8)
10 – 3/8" (9,52x0,8)
12 – 1/2" (12,7x0,8)
16 – 5/8" (15,88x1)
18 – 3/4" (19,05x1)
22 – 7/8" (22,2x1)
28 – 1 1/8" (28,58x1)

POZNÁMKA:
V MÍSTĚ KAZETOVÝCH CHLADÍČÍCH JEDNOTEK SNÍŽENÝ PODHLED
(DODÁVKA STAVBY)

| | | | |
|--|----------------------------------|--|---------------|
| Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlo: Zborovská 4602, PSČ 430 28 Chomutov IČ: 00261891 | | <div></div> <div>DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz</div> | |
| Místo stavby: ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov, Česko k.ú.: Chomutov I [652458] p.č. 5772/70, 5772/71, 5772/186 | | | |
| Hlavní projektant: Ing. Michael MARTIN | Zodp. projektant: Ing. JAN DINGA | Stupeň PD: | DSP + DPS |
| Výpracoval: ING. PETR VANICKÝ | | Datum: | 04/2023 |
| Část: CHLAZENÍ | Zakázka číslo: 4836 | Revize: | - |
| Akce: ZŠ Písečná 5144, Chomutov - projektová dokumentace - odborné učebny venkovní prostranství, zázemí pro pedagogy, školní klub, školní družiny | | Paré: | Formát: A2 |
| | | | Měřítko: 1:50 |
| | | | Číslo výkresu |
| Obsah: CHLAZENÍ PŮDORYS 2.NP | | D.1.4.B02 | |